



**Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**  
ul. Marii Konopnickiej 58, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
NIP 622-25-00-798, REGON 251598247  
Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy  
nr KRS 0000180610  
tel. 62 7358556, fax 62 7358557  
e-mail: biuro@tbs-ostrow.pl  
www.tbs-ostrow.pl

Ostrów Wielkopolski, 5 października 2015 roku

L.dz. OTBS 01/10/2015

## Do oferentów

Dotyczy: **Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
W Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wańkowicza 1A  
254394 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015.**

**1. Pytanie:**

*Proszę określić czy rolety zewnętrzne, mają być zamontowane w styropianie, czy na zewnątrz styropianu?*

**Odpowiedź:**

Rolety zewnętrzne mają być zamontowane zgodnie z projektem. Projekt przewiduje montaż „na styropianie”.

**2. Pytanie:**

*Proszę podać przykładowy rodzaj paneli podłogowych, bowiem nie zostały precyzyjnie określone.*

**Odpowiedź:**

Należy zastosować panele podłogowe:

- klasyfikacja	Class 23,33
- odporność na ścieranie	AC5 $\geq$ 6000
- odporność na uderzenia	IC2
- szerokość	193 +/- 0,10mm
- grubość	8 +/- 0,5mm
- klasyfikacja ogniowa	Cfl-s1
- kolor	orzech (deska) lub dąb (deska)

**3. Pytanie:**

*Po przeprowadzonej wizji lokalnej budynku mieszkalnego przy ul. Wodnej w Ostrowie Wielkopolskim stwierdzam, że wykonane tam balustrady przy podjazdach dla osób niepełnosprawnych zostały wykonane z rur stalowych pomalowanych proszkowo a w dokumentacji architektury są wykonane ze stali chromonikielinowych. Proszę określić, które przyjąć do wyceny?*

**4. Pytanie:**

*Po przeprowadzonej wizji lokalnej budynku mieszkalnego przy ul. Wodnej w Ostrowie Wielkopolskim stwierdzam, iż balustrady schodowe i balkonowe zostały wykonane z pomalowanych proszkowo rur stalowych i wypełnione poliwęglanem wobec tego czy przyjąć do wyceny balustrady z wizji lokalnej, czy przyjąć zgodnie z projektem architektonicznym.*



**Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**

ul. Marii Konopnickiej 58, 63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP 622-25-00-798, REGON 251598247

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy

nr KRS 0000180610

tel. 62 7358556, fax 62 7358557

e-mail: [biuro@tbs-ostrow.pl](mailto:biuro@tbs-ostrow.pl)

[www.tbs-ostrow.pl](http://www.tbs-ostrow.pl)

**Odpowiedź:**

Należy zastosować balustrady z elementów stalowych cynkowanych ogniowo malowanych proszkowo w kolorze RAL 9006. Szczegóły balustrad przedstawiają rysunki A14 do A23 projektu wykonawczego branży architektonicznej.

**5. Pytanie:**

*Po przeprowadzonej wizji lokalnej budynku mieszkalnego przy ul. Wodnej w Ostrowie Wielkopolskim. Stwierdzam, że położone płytki podłogowe na klatkach schodowych, balkonach i ciągach komunikacyjnych są wykonane z granitogresu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający z powyższego sformułowania nie wie, co oferent chce się dowiedzieć.

**6. Pytanie:**

*Proszę o ponowne zamieszczenie przedmiaru robót branży drogowej w formacie pliku ATH bądź KST bowiem aktualny jest niekompletny ( brak części składowych pozycji ).*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje innymi przedmiarami w formacie pliku ATH lub KST jak te, które zostały opublikowane na stronie www.

Prezes Zarządu Ostrowskiego TBS Sp. z o.o.

Paweł Woźniak